Comune di Sovizzo - Prot. n. 7843 del 19-06-2017 - Codice cat. 6.9

CENTRO IDRICO NOVOLEDO

CENTRO IDRICO NOVOLEDO srl
Via Palladio, 128 – 36030 VILLAVERLA (VI)
Tel. 0445.350.406 – Fax 0445.350.292

e-mail: direzione@centroidriconovoledo.it

Ente committente	: **Acque Vicentine SpA**	N° Campione	: **17/1161**
Analisi di	: **ACQUA**	Controllo su	: **Rete acquedotto C2**
Localizzazione	: **SOVIZZO**	Indirizzo	:
Presso	: **Punto fittizio comune VISV**	Codice punto	:
Data Prelievo	: **26/04/2017**	Prelevato da	: **Brunelli - Acque Vicentine**
Cartellino n°.	: **4113** **00:00:00**	Data inizio analisi	: **26/04/2017**
Data fine analisi	: **02/05/2017**	Certificato del	**17/05/2017**
	scuola materna D. Corà - via dei Tigli, 21.		

RAPPORTO DI PROVA

	U.M.	Valore	Metodo	V.d.P.
PARAMETRI CHIMICO-FISICI				
Conducibilità elettr.spec. 20°C	µS/cm	**415**	*M.U. 930:1994*	***2500***
Torbidità	NTU	**0,6**	*M.U. 926:1994*	***4,0***
Assorbanza a 254 nm	A/m	**0,41**	*M. I. CH-*	
PARAMETRI CHIMICI				
Attività ioni idrogeno	pH	**7,7**	*UNI 10501:1996*	*9,5*
Durezza totale in gr. francesi	°Fr	**24,6**	*M.U. 935:1994*	
Residuo conduttometrico	mg/l	**280**	*M. I. CH-*	*1500*
Ossidabilità sec. Kübel	mg/l	**< 0,50**	*M. I. CH-*	*5,00*
Cloro residuo	mg/l	**0,04**	*M. I. CH-*	
Cloruri	mg/l	**8**	*UNI 9813:1991*	*250*
Nitrati	mg/l	**19**	*UNI 9813:1991*	*50*
Solfati	mg/l	**35**	*UNI 9813:1991*	*250*
Ammoniaca	mg/l	**< 0,05**	*EPA-600/4-79-020:1983*	*0,50*
Nitriti	mg/l	**< 0,02**	*EPA-600/4-79-020:1983*	*0,50*
Calcio	mg/l	**65,0**	*M.U. 935:1994*	
Magnesio	mg/l	**20,3**	*M.U. 935:1994*	
PARAMETRI MICROBIOLOGICI				
Escherichia coli	UFC/100ml	**0**	*ISO 9308-1:2014*	*0*
Enterococchi	UFC/100ml	**0**	*UNI EN ISO 7899-2:2003*	*0*
Coliformi totali	UFC/100ml	**0**	*M.U. 952/1:1994*	*0*
Carica batterica a 37 °C	UFC/1 ml	**5**	*UNI EN ISO 6222:2001*	
Carica batterica a 22 °C	UFC/1 ml	**15**	*UNI EN ISO 6222:2001*	

Giudizio: Relativamente ai parametri determinati, l'acqua in esame risulta **Conforme** ai Valori di Parametro del D. Lgs.31/2001.

L'Analista
dr.ssa Rossella Biscuola

Il Responsabile di Laboratorio
dr. Lorenzo Altissimo

I risultati analitici si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto a prova.
La riproduzione del presente Rapporto di Prova non è consentita senza l'autorizzazione del laboratorio.
Analisi eseguite presso i Laboratori di CENTRO IDRICO NOVOLEDO srl